

### Краткое руководство по эксплуатации

Для использования с устройствами Testifire для тестирования пожарных извещателей



Устройство TESTIFIRE автоматически начинает тестирование при расположении под извещателем. Тем не менее, некоторые типы извещателей не могут автоматически начать проверку в некоторых обстоятельствах. В таких случаях **TESTIFIRE 25 ИК-пульт дистанционного управления** может использоваться для ручного запуска теста.

Для управления, направьте пульт дистанционного управления в сторону устройства TESTIFIRE, когда оно находится на высоте и используйте кнопку дистанционного управления для запуска / остановки теста, и / или перейдите к следующему тесту.

Устройство TESTIFIRE не должно быть изменено или предварительно сконфигурировано каким-либо образом для того, чтобы работать с **TESTIFIRE 25**.

Пульт дистанционного управления питается от двух батареек AAA, которые могут быть заменены, открыв крышку, расположенную на задней панели устройства.

#### Внимание:

- Не разбирать, прокалывать, модифицировать, ронять, бросать или вызвать другие ненужные потрясения для батарей.
- Не бросайте аккумуляторы в огонь и не оставляйте батареи в жарких местах, таких как транспортное средство под прямыми солнечными лучами.
- Не храните батарейки рядом с духовкой, плитой или другим источником тепла.
- Утилизируйте батареи в соответствии с местными законами и правилами вашего региона.
- Некоторые батареи могут быть переработаны, и могут быть приняты для утилизации в местный центр утилизации.
- Если вы не в состоянии определить правила в вашем регионе, пожалуйста, проверьте инструкции изготовителя батареи.



ИК-приемник  
на TESTIFIRE



ИК-приемники  
на TESTIFIRE

