



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81. 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 521-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

24.10.2016 № 16-1-7-1060

На № _____ от 14.10.2016

О распространении действия
сертификата

Менеджеру по подтверждению
соответствия
Apollo Fire Detectors Limited
Ewa Kostowska-Cupak

36 Brookside Road, Havant,
Hampshire, PO9 1JR, United King-
dom, tel.: +44 0 2392492412,
fax: +44 0 2392492754

Уважаемая Ewa Kostowska-Cupak!

На Ваше уведомление об изменениях (вх. № 1510э/п-ОС от 17.10.2016), внесенных в буквенное обозначение ранее сертифицированных извещателей пожарных и базовых оснований серии Orbis, и обозначения новой модификации монтажного комплекта с ранее сертифицированной базой сообщая следующее:

1. На основании анализа изменений ОС «ПОЖТЕСТ» распространяет действие сертификата соответствия № С-GB.ЧС13.В.00322 от 24.02.2016 на извещатели пожарные и базовые основания следующих обозначений:

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса А2S с мигающим светодиодом мод. ORB-НТ-51148-RUS;

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса BS с мигающим светодиодом мод. ORB-НТ-51152- RUS;

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса А1R с мигающим светодиодом мод. ORB-НТ-51146- RUS;

Извещатель пожарный оптический дымовой взрывобезопасный с мигающим светодиодом мод. ORB-ОП-52028- RUS;

Извещатель пожарный дымовой мультисенсорный с тепловым сенсором для корректировки оптической чувствительности взрывобезопасный с мигающим светодиодом мод. ORB-ОН-53028- RUS;

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса CS с мигающим светодиодом мод. ORB-НТ-51156- RUS;

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса BR с мигающим светодиодом од. ORB-НТ-51150- RUS;

Базовое основание Orbis Timesaver взрывобезопасное мод. ORB-МВ-50018- RUS;

Базовое основание Orbis переходное взрывобезопасное мод. ORB-ВА-50008- RUS;

Базовое основание мод. ORB-МВ-00012- RUS.

2. ОС «ПОЖТЕСТ» распространяет действие сертификата соответствия № С-GB.ЧС13.В.00391 от 25.04.2016 на монтажный комплект для установки безадресных искробезопасных извещателей Orbis I.S. на вентиляционных коробах мод. 53546-024 RUS в связи с тем, что в состав комплекта входит ранее сертифицированное базовое основание модели ORB-МВ-50018-АРО, а остальные части монтажного комплекта не влияют на параметры, проверяемые при подтверждении соответствия продукции требованиям «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)».

3. Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенными ранее контрактами на проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции от 24.02.2016 № 784/В-ОС/ИК и от 25.04.2016 № 512 /В-ОС/ИК.

Заместитель руководителя ОС «ПОЖТЕСТ»



Е.Н. Мизина

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-GB.ЧС13.В.00322

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012287

Apollo Fire Detectors Limited

Адрес: Соединенное Королевство, 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, United Kingdom,
tel. +44 0 2392492412, fax +44 0 23 92492754

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Apollo Fire Detectors Limited

Адрес: Соединенное Королевство, 36 Brookside Road, Havant, Hampshire, PO9 1JR, United Kingdom,
tel. +44 0 2392492412, fax +44 0 23 92492754

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные и базовые основания серии Orbis
(см. Приложение № 0005069)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 43 7100

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.
Общие технические требования и методы испытаний» (подразделы 4.2, 4.5, 4.7)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 13221 от 12.02.2016
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства №13674/13675 от 16.07.2015
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководство по эксплуатации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.02.2016

по 24.02.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации



А.В. Матюшин
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Т.В. Морозова
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №С-GB.ЧС13.В.00322

(обязательная сертификация)

№ 0005069

СВЕДЕНИЯ ПО СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПРОДУКЦИЯ:

Извещатели пожарные и базовые основания серии Orbis:

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса A2S с мигающим светодиодом мод. ORB-НТ-51148-АРО;

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса BS с мигающим светодиодом мод. ORB-НТ-51152-АРО;

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса A1R с мигающим светодиодом мод. ORB-НТ-51146-АРО;

Извещатель пожарный оптический дымовой взрывобезопасный с мигающим светодиодом мод. ORB-ОР-52028-АРО;

Извещатель пожарный дымовой мультисенсорный с тепловым сенсором для корректировки оптической чувствительности взрывобезопасный с мигающим светодиодом мод. ORB-ОН-53028-АРО;

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса CS с мигающим светодиодом мод. ORB-НТ-51156-АРО;

Извещатель пожарный тепловой взрывобезопасный класса BR с мигающим светодиодом мод. ORB-НТ-51150-АРО;

Базовое основание Orbis Timesaver взрывобезопасное мод. ORB-МВ-50018-АРО;

Базовое основание Orbis переходное взрывобезопасное мод. ORB-ВА-50008-АРО;


Базовое основание мод. ORB-МВ-00012-АРО



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

А.В. Матюшин
ИНДИКАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Т.В. Морозова
ИНДИКАЛЫ, ФАМИЛИЯ